

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

29 декабря 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Кортаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 37/18 по ул. Ангарская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 80	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«10» *сентября* 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 39 по ул. Ангарская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 80	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«09» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 41 по ул. Ангарская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНИП 2.08.01-89СНИП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 77	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«10» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 43 по ул. Ангарская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	Пригодность
	Обнаруженные дефекты	
С 1 по 120	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«10» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 45 к 4 по ул. Ангарская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 84	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«11» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Кортаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 47 по ул. Ангарская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 84	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«12» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 49 к 4 по ул. Ангарская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 80	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«11» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Кортаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 51 по ул. Ангарская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 84	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«12» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Кортаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 55 по ул. Ангарская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или нанм. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 84	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«13» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 57 к 3 по ул. Ангарская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 84	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«12» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 59 по ул. Ангарская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 84	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«13» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 61 по ул. Ангарская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 81	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«13» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 67 к 1 по ул. Ангарская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 80	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«10» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 69 по ул. Ангарская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	Пригодность
	Обнаруженные дефекты	
С 1 по 80	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«13» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 65 по ул. Ангарская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 287	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«13» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 4 по ул. Клязьминская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 80	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«16» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 6 к 1 по ул. Клязьминская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 77	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«16» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 6 к 2 по ул. Клязьминская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или нанм. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 119	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«03» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 8 по ул. Клязьминская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 84	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«03» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 8Б по ул. Клязьминская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 96	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

05 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Кортаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 10 к 1 по ул. Клязьминская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 287	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«02» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 26/2 по Коровинскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 80	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«10» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 20 к 1 по Коровинскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 256	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«20» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 20 к 2 по Коровинскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 120	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«17» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 22 по Коровинскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 160	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«17» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 22 к 1 по Коровинскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 215	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«17» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 24 к 1 по Коровинскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 320	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

12 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 24 к 2 по Коровинскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 120	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

20 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 129 к 1 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 45	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«04» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 45 корпус 2 по Ангарской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 392	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«15» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 45 корпус 3 по Ангарской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНИП 2.08.01-89СНИП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 133	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«25» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 45 корпус 5 по Ангарской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 35	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«15» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 45 корпус 6 по Ангарской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 126	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«04» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 49 корпус 5 по Ангарской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	Пригодность
	Обнаруженные дефекты	
С 1 по 35	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик

Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.



АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«04» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 53 корпус 1 по Ангарской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	Пригодность
	Обнаруженные дефекты	
С 1 по 133	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«05» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 57 корпус 4 по Ангарской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 133	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«05» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 59 корпус 1 по Ангарской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 111	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



С.Г. Коротаева

И.И. Макаров

Ю.Г. Гарганчук

Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«14» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 67 корпус 3 по Ангарской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 364	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«06» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 5 корпус 1 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 338	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«09» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 7 корпус 2 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 444	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

13» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 9 корпус 2 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 318	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«16» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 11 корпус 1 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 109	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«25» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 13 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 248	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«25» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 17 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 471	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«17» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 30 по Коровинскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 127	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«17» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 34 по Коровинскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 127	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна.

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«17» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 36 корпус 1 по Коровинскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 318	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«23» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 15 корпус 1 по Лобненской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 318	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

13 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 15 корпус 2 по Лобненской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 255	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«16» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 11 корпус 2 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	Пригодность
	Обнаруженные дефекты	
С 1 по 203	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«05» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 51 корпус 2 по Ангарской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	Пригодность
	Обнаруженные дефекты	
С 1 по 392	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«06» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 45 корпус 1 по Ангарской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 168	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«06» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 57 корпус 1 по Ангарской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 399	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«08» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 111 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 57	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 111 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа

Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-57
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38 см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ. ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____

16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 9, 11, 14, 19, 21, 22, 27, 30, 39, 57, 55, 40

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

Макаров И.И.

Акт зарегистрирован «04» 12 2024г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«05» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 113 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 56	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 113 к.1 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-56
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и свех крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах
№ 3; 4; 11-12; 16; 18; 19; 23; 24; 26; 31; 37; 40; 38; 41; 56
отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«09» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 115 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 59	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 115 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-59
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах
№ 11; 22; 24; 30; 33; 35; 40; 45; 53; 56
отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«10» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 117 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 30	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 117 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-30
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 22, 26, 27, 28, 30, 3, 5, 6, 9, 11

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____ не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

Акт зарегистрирован «10» 12 2024г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«11» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 119 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 45	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 119 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-45
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах
№ 3; 7; 14; 20; 22; 26; 30; 34; 36; 37

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

Акт зарегистрирован «11» 12 2024г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«12» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 121 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 30	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 121 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-30
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах
№ 1, 3; 16, 17, 18, 20, 30; 7, 8, 9, 12
отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

Акт зарегистрирован «12» 12 2024г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«16» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 123 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 36	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 123 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-36
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах
№ 2, 8, 13, 23, 25, 35, 36

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.
Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

Акт зарегистрирован «16» 12 2024г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«14» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 125 корпус 1 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 50	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 125 к.1 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-50
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах
№ 5; 6; 26; 35; 37; 43; 44; 57; 58
отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

Акт зарегистрирован «17» 12 2024г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«24» 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 125 корпус 2 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 29	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 125 к.2 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-29
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах № 7, 6, 13, 16, 15, 22, 27, 29, 21, 20 отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____ не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

14 12 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 127 корпус 2 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С I по 40	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 127 к.2 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-40
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ. ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____

16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах
№ 36, 35, 25, 12, 14, 13, 7

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

Акт зарегистрирован «27» 12 2024г.