

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«4» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 2 корпус 1 по улице 800 лет Москвы с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 383 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«5» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 2 корпус 2 по улице 800 лет Москвы с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНИП 2.08.01-89СНИП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| | Обнаруженные дефекты _____ | Пригодность _____ |
| С 1 по 95 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«12» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 14 корпус 1 по Коровинскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| | Обнаруженные дефекты _____ | Пригодность _____ |
| С 1 по 191 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«18» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 16 по Коровинскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| | Обнаруженные дефекты _____ | Пригодность _____ |
| С 1 по 192 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«12» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 28 корпус 4 по Коровинскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНИП 2.08.01-89СНИП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или нанм. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 76 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«12» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 3 по Лобненской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| | Обнаруженные дефекты _____ | Пригодность _____ |
| С 1 по 70 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«13» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 4 корпус 2 по С. Ковалевской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНИП 2.08.01-89СНИП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| | Обнаруженные дефекты _____ | Пригодность _____ |
| С 1 по III | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«14» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 4 корпус 4 по С. Ковалевской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 111 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«14» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 12 корпус 1 по С. Ковалевской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНИП 2.08.01-89СНИП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 118 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«11» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 12 корпус 2 по С. Ковалевской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 118 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«10» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 12 корпус 3 по С. Ковалевской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНИП 2.08.01-89СНИП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 118 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«17» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 3 корпус 1 по Учинской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 257 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«10» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 7 по Учинской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 146 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«16» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 3 корпус 2 по Яхромской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 98 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«16» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 3 корпус 3 по Яхромской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 98 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«18» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 3 корпус 4 по Яхромской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 98 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«19» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 9 корпус 1 по Яхромской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 111 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«19» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 9 корпус 2 по Яхромской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 111 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«20» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 9 корпус 3 по Яхромской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 105 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«25» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 4 по Яхромской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 67 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«21» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 6 по Яхромской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 231 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«24» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 8 по Яхромской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 231 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«25» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 4 корпус 2 по Яхромской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | Пригодность |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | |
| С 1 по 111 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«25» *февраля* 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 1 корпус 2 по Яхромской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 111 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«14» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 155 корпус 1 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| | Обнаруженные дефекты _____ | Пригодность _____ |
| С 1 по 160 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«12» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 151 корпус 5 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 24 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«12» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 151 корпус 3 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| | Обнаруженные дефекты _____ | Пригодность _____ |
| С 1 по 42 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«12» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 151 корпус 4 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 64 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«11» сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 155 корпус 2 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНИП 2.08.01-89СНИП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| | Обнаруженные дефекты _____ | Пригодность _____ |
| С 1 по 143 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«6» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 2 по Лобненской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 160 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«11» сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 155 корпус 3 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 143 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«10» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 11 по Долгопрудной улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 84 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«10» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 13 корпус 1 по Долгопрудной улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНИП 2.08.01-89СНИП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 108 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«10» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 13 корпус 2 по Долгопрудной улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 108 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«7» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 13 корпус А по Долгопрудной улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 84 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«17» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 22 по Карельскому бульвару с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНИП 2.08.01-89СНИП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 60 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«17» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 24 по Карельскому бульвару с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | Пригодность |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | |
| С 1 по 80 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«14» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 26 по Карельскому бульвару с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 60 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«14» сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротасва С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 28 по Карельскому бульвару с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 80 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротасва С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«18» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 5 по Карельскому бульвару с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 362 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«17» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 18 корпус А по Карельскому бульвару с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 60 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«6» сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 4 по Лобненской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНИП 2.08.01-89СНИП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 128 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«6» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 6 по Лобненской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 160 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«7» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 6 корпус А по Лобненской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 82 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«7» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 8 по Лобненской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 215 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«5» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 9 по Лобненской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 160 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«13» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 13 по Вагоноремонтной улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 120 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«13» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 21 корпус 1 по Карельскому бульвару с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 202 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«19» сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 23 корпус 1 по Карельскому бульвару с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 80 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«19» сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 23 корпус 2 по Карельскому бульвару с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 64 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«20» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 32 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 128 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«21» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 34 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 215 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«24» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 36 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.


Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 128 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«05» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 2 по Яхромской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 56 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка №5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 2 ул. Яхромская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-56
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____

16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 47; 49; 50; 52; 53; 18; 21; 3; 2

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

Акт зарегистрирован «05» февраля 2025г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«06» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 14/5 по Яхромской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| | Обнаруженные дефекты _____ | Пригодность _____ |
| С 1 по 65 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка №5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 14/5 ул. Яхромская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-65
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ. ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и свех крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах
№ 25, 24, 23, 21, 2

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

Акт зарегистрирован «06» февраля 2025г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«14» сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 151 корпус 2 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | Пригодность |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | |
| С 1 по 54 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 151 к.2 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-54
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38 см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____

16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 2; 4; 10; 11; 15; 18; 22; 24; 25; 27; 28; 33; 46; 48; 51; 53

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

Акт зарегистрирован «14» февраля 2025г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«12» сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 6 корпус 2 по Долгопрудной улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| | Обнаруженные дефекты _____ | Пригодность _____ |
| С 1 по 60 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка №5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 6 к.2 ул.Долгопрудная с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролокс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-60
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____

16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах
№ 2; 4; 5; 6; 14; 16; 19; 21; 25; 31; 33; 48; 49; 53

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

Акт зарегистрирован «12» апреля 2025г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«07» сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 3 корпус 4 по Карельскому бульвару с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 48 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка №5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 3 к.4 Карельский бульвар с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-48
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм _____
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича _____
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах
№ 4; 1; 2; 5; 17; 18; 19

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

Акт зарегистрирован «07» февраля 2025г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«24» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 30 корпус 1 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 60 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка №5 Коротаева С. Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 30 к.1 улица Клязьминская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-60
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм _____
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича _____
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____

16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах
№ 21; 23; 26; 28; 30; 31; 33; 39; 3; 4; 7; 10

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаева С. Г.

Гарганчук Ю.Г.

Акт зарегистрирован «27» февраля 2024г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«21» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 30 корпус 2 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 48 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка №5 Коротаева С. Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 30 к.2 улица Клязьминская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-48
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм _____
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича _____
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____

16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах
№ 1; 4; 5; 9; 12; 15; 21; 30; 44.

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаева С. Г.

Гарганчук Ю.Г.

Акт зарегистрирован «24» февраля 2025г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«20» февраля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 30 корпус 3 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНИП 2.08.01-89СНИП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

| № квартир или наим. помещений | Вентиляционные каналы | |
|-------------------------------|---|-------------|
| | Обнаруженные дефекты | Пригодность |
| С 1 по 48 | Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги. | Пригодна |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Представители
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка №5 Коротаева С. Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 30 к.3 улица Клязьминская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-48
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и свех крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах № 2; 6; 11; 13; 14; 16; 17; 22; 23; 25; 30; 33; 46

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____ не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Коротаева С. Г.

Чистильщик

Гарганчук Ю.Г.



Акт зарегистрирован «20» февраля 2025г.