

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«13» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 127 корпус 1 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 137	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«10» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 7 по Долгопрудной улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 148	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«13» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 10 по Долгопрудной улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 125	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«09» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 12 по Долгопрудной улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 207	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«18» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 139 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 104	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«4» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 147 корпус 2 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 111	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«6» 04 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 149 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 234	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«16» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 153 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 110	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«09» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 2 корпус 2 по Карельскому бульвару с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 72	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«19» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 4 корпус 4 по Карельскому бульвару с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 71	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«19» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 8 корпус 1 по Карельскому бульвару с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 72	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«7» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 21 корпус 2 по Карельскому бульвару с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНИП 2.08.01-89СНИП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 112	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«18» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 19 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 407	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«16» 04 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 21 корпус 1 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 222	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«31» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 28А по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 140	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«31» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 29 корпус 1 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 382	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«19» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 32 корпус 2 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 108	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

С.Г. Коротаяева *И.И. Макаров* *Ю.Г. Гарганчук* 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 32 корпус 1 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 144	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«31» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 32 корпус 3 по Клязьминской улице с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 111	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

19 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 12 к 1 по ул. Лобненская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 382	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«13» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 12 к 2 по ул. Лобненская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 191	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«15» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 12 к 3 по ул. Лобненская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 191	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«13» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 12 к 4 по ул. Лобненская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 255	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«10» 09 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 5 корпус 1 по ул. Вагоноремонтной с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 111	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«4» _____ 9 _____ 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 5 корпус 2 по ул. Вагоноремонтной с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 111	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«31» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 4 корпус 2 по Карельскому бульвару с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 72	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«17» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 131 корпус 1 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 160	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«17» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 131 корпус 2 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 158	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«14» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 109 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 81	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

20 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 2 по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 214	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«10» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 2А по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 216	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«11» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Кортаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 2 корпус 1 по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 144	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Кортаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

26 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 2 корпус 2 по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или нанм. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 98	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«11» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 2 корпус 3 по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или нанм. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 98	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«11» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 2 корпус 5 по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 144	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

01 / 01 / 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 2 корпус 4 по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 287	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«17» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 4 по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 216	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«14/01» 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 4А по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 140	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«16» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 6 по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 160	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«30» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 10 корпус 1 по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 192	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«13» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 8 по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 320	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«30» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 10 корпус 2 по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 216	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«30» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 10 корпус 3 по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89 СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	Пригодность
	Обнаруженные дефекты	
С 1 по 216	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«14» 09 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 14 по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 84	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«17» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 16 по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или назм. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 80	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«14» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 18 по ул. Софье Ковалевской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 84	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«17» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 1 по ул. Учинской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 160	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

20 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 11 по ул. Учинской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 112	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«14» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 1 А по ул. Учинской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 251	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«14» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 1 А по ул. Яхромской с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 287	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

18 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 5 А по ул. Вагоноремонтной с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 119	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«31» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 17 по ул. Вагоноремонтной с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или назм. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 120	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«31» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 19 по ул. Вагоноремонтной с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты _____	Пригодность _____
С 1 по 120	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«18» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 135 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 160	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

№ 01 _____ 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 137 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 106	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«03» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме №127к.2 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	Пригодность
	Обнаруженные дефекты	
С 1 по 40	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 127 к.2 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-40
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах
№ 36, 37, 35, 22, 12, 14, 13, 1, 6

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

Акт зарегистрирован «09» 01 2025г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«23» 01 _____ 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 129 корпус 2 по Дмитровскому шоссе с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 27	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 129 к.2 Дмитровское шоссе с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролока, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-27
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____

16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 2; 7; 23; 18; 15; 43

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

Макаров И.И.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«16» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 4 по Икшинская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 40	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Гарганчук Ю.Г., чистильщик Макаров И.И. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 4 улица Икшинская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-40
 2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
 3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
 4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
 5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38 см.
 6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
 7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
 8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
 9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
 10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
 11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
 12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
 13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
 14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
 15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
 16. Все дымоходы на чердаке и свех крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Дымоходы от газовых приборов в квартирах
№ 1, 4, 5, 16, 17, 24, 30, 34
отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.
Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

Акт зарегистрирован «16» 01 2025г..

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«15» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 6 по Икшинская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНИП 2.08.01-89СНИП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или назм. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 100	Произвели обследование технического состояния вент. каналов, Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Гарганчук Ю.Г., Макаров И.И составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 6 улица Икшинская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-100
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____

16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах 30, 33, 10, 11, 13
№ 83, 84, 91, 93, 63, 64, 69, 75, 78, 96, 57, 57, 43, 22, 28, 24
отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

Акт зарегистрирован «15» 01 2025г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

08 / 01 / 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 8 по Икшинская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 80	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка №5 Коротаева С.Г., чистильщик Макаров И.И., чистильщик Гарганчук Ю.Г. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 8 улица Икшинская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-80
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм _____
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича _____
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах № 65, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 46, 50, 7, 53, 56, 21, 23, 28, 34, 4, 2, 5, отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____ не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

Макаров И.И.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«11» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 10 по Икшинская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты _____	Пригодность _____
С 1 по 80	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщик Макаров И.И., чистильщик Гарганчук Ю.Г. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 10 улица Икшинская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-80
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38 см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 4, 8, 43, 45, 52, 55, 64, 71, 73

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.


ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

Макаров И.И.

Акт зарегистрирован «31» 01 2025г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

«11» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 5 по ул. Лобненская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 66	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка №5 Коротаева С.Г., чистильщик Макаров И.И., чистильщик Гарганчук Ю.Г. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 5 улица Лобненская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-66
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах

№ 15; 16.5; 6.20; 37; 41; 58; 60; 62; 63; 66

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____

не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г..

Гарганчук Ю.Г.

Макаров.И.И

Акт зарегистрирован «11» 01 2025г.

АКТ
Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

01 / 01 / 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 7 по ул. Лобненская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.

№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 80	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаева С.Г., чистильщик Макаров И.И., чистильщик Гарганчук Ю.Г. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 7 улица Лобненская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-80
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах № 62, 64, 68, 74, 44, 49, 57, 58, 59, 81, 87, 28, 26, 29, 32, 1, 2, 3 отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____ не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаева С.Г.

Гарганчук Ю.Г.

Макаров И.И.

Акт зарегистрирован «22» 01 2025г.

АКТ

Обследования технического состояния вентиляционных каналов

г. Москва

14 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщики Макаров И.И., Гарганчук Ю.Г., произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов в доме № 9 А по ул. Лобненская с целью определения пригодности для вентиляции помещений в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК-2-03-2004, Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02.11.2004 г. СНиП 2.08.01-89СНиП 41-01-2003.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость, наличие тяги.


№ квартир или наим. помещений	Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность
С 1 по 80	Произвели обследование технического состояния вент. каналов. Прочистили вент. каналы и проверили на наличие тяги.	Пригодна

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.

Макаров И.И.

Гарганчук Ю.Г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ГБУ «Жилищник Дмитровского района» начальник участка № 5 Коротаяева С.Г., чистильщик Макаров И.И., чистильщик Гарганчук Ю.Г. составили настоящий акт о том, что произведена проверка технического состояния дымоходов в доме № 9А улица Лобненская с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов типа Нева, электролюкс, бош

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымоходы имеются в кв. № (перечислить № квартир) 1-80
2. Неособобленные дымоходы имеются в кв. № _____
3. Сечение дымоходов составляет _____ 120x120 мм
4. Дымоходы выполнены из _____ красного кирпича
5. Противопожарные разделки в межэтажных и чердачных перекрытия составляют 38см.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединения железных соединительных труб от газовых приборов ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения указать) _____
7. Дымоходы имеют в нижней части «КАРМАНЫ» и ЛЮКИ ДЛЯ ЧИСТКИ, глубиной не менее 25 см (если нет, то указать № квартир) _____
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединения соответствуют техническим условиям (если имеются нарушения, указать) _____
9. Дымовые трубы находятся вне зоны ветрового подпора (при наличии зоны ветрового подпора указать № квартир) _____
10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления) _____
11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв. № _____
12. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: Плотно
14. Тяга в дымоходах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).
15. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № кв.) _____
16. Все дымоходы на чердаке и сверх крыши имеют нумерацию квартир (не имеют), нанесенную несмываемой краской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дымоходы от газовых приборов в квартирах
№ 3; 4; 23; 24; 28; 26; 29; 46; 47; 54; 63; 68; 70; 73; 75; 78
отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов в квартирах _____
не отвечают техническим условиям, и газовые приборы должны быть отключены.

ПОДПИСИ:

Представитель
ГБУ «Жилищник р-на Дмитровский»

Начальник участка

Чистильщик

Чистильщик



Коротаяева С.Г.
Гарганчук Ю.Г.
Макаров И.И.

Акт зарегистрирован «14» 01 2025г.